

分析結果報告書

建環 太郎 殿

計量証明事業登録 埼玉県 濃度第573号
株式会社 建設環境研究所
本社 東京都豊島区東池袋 2-23-2
事業所 環境科学技術センター
埼玉県さいたま市大宮区榎引町1-268-1
〒330-0851 電話 (048)-668-7282

貴依頼による分析の結果を下記のとおり報告致します。

報告書番号	2023-D-****	報告書発行日	令和5年●●月●●日	分析対象	アスベスト
試料受付日	令和5年●●月●●日		試料採取場所	さいたま市大宮区 榎引町	
試料分析日	令和5年●●月●●日～令和5年●●月●●日		試料採取者	株式会社建設環境研究所	

件名	建環 太郎 様 アスベスト調査
----	-----------------

試料名	アスベストの種類	定性結果	含有の有無	推定含有量	含有量(定量分析)	備考
1 屋根瓦	クリソタイル	不検出	無	—	—	—
	アモサイト	不検出		—	—	
	クロシドライト	不検出		—	—	
	トレモライト	不検出		—	—	
	アクチノライト	不検出		—	—	
	アンソフィライト	不検出		—	—	
以下余白						

備考 分析方法 : JIS A 1481-1(2016) 建材製品中のアスベスト含有率測定方法